



CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

SỐ 000680A-2022/TNCL

(Ngày 12/06/2022)

Chứng thực Xác nhận, thực hiện theo

Tiêu Chuẩn kỹ thuật Quốc Gia TCVN 9311-8:2012

Sản phẩm được đề cập của

CÔNG TY CỔ PHẦN HASS

Số 99, đường ĐT 747, khu phố Tân Lương, Phường Thạch Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Đã được đánh giá dựa trên các yêu cầu của (các) danh mục kỹ thuật được nêu dưới đây và được chấp thuận sử dụng theo các điều kiện được đính kèm dưới đây:

Sản phẩm được chứng nhận

Tường ngăn 1 lớp không chịu lực EI 245

Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 9311-8:2012

Giám đốc



Đại tá, TS. Nguyễn Thành Long



BÁO CÁO THỬ NGHIỆM
SỐ 00082-2022/TNCL
(Ngày 12/06/2022)

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của tường ngăn 1 lớp không chịu lực dày 100 mm được chế tạo từ viên xây bê tông khí chưng áp HASS – Block kích thước 600 x200x100, và kết luận mở rộng theo Tiêu Chuẩn kỹ thuật Quốc Gia TCVN 9311-8:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải.

“Báo cáo này mô tả các chi tiết kết cấu, điều kiện thử nghiệm và kết quả đạt được khi một cấu kiện xây dựng được thử nghiệm theo trình tự xác định trong tiêu chuẩn này. Bất kỳ sai lệch đáng kể nào về kích cỡ, chi tiết kết cấu, tải trọng, ứng suất, các điều kiện tại biên hoặc cạnh mép đều có thể làm vô hiệu hoá kết quả thử nghiệm”

Đơn vị đặt hàng thử nghiệm	Đơn vị thử nghiệm
- Công ty Cổ phần HASS - Địa chỉ: Số 99, đường ĐT 747, khu phố Tân Lương, Phường Thạch Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương - Đăng ký kinh doanh số: 3700464080 đăng kí lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2005, thay đổi lần thứ 6, ngày 18 tháng 09 năm 2020 - Họ tên người đại diện pháp luật: Lê Kim Giàu - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc - Số CCCD/Hộ chiếu số: 072062002203 - Ngày cấp: 09/01/2020 - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Phòng thử nghiệm chịu lửa – Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật PCCC – Trường Đại học PCCC Địa Chỉ: Cơ sở 2 Trường Đại học PCCC – Xã Hoà Sơn, Huyện Lương Sơn, Hoà Bình

Thời gian thử nghiệm: 9h00 ngày 05/06/2022

Trưởng phòng thí nghiệm

TS Trịnh Thế Dũng



Đại tá Nguyễn Thành Long